

様式 2

入札閲覧設計書に関する質問回答書									
工 事 名 業 務 名	小松市営木曾町住宅建設工事(1工区 A棟)								
開札予定日	平成 30 年 5 月 25 日 (金)								
提出年月日	平成 30 年 5 月 11 日 (金)								
質 問 事 項	回 答								
<p>木工事 通し柱・管柱の材種について。 工事設計書(単抜き書) 内訳明細 9-1. 構造材で通し柱と管柱が、「檜」と記載されていますが、2 回目交付時(平成 30 年 2 月 16 日付)では「かが杉」となっていました。今回はどちらで積算すればよろしいでしょうか。</p> <p>1 回目交付時(平成 30 年 1 月 19 日付)・・・「檜」 2 回目交付時(平成 30 年 2 月 16 日付)・・・「かが杉」 3 回目交付時(平成 30 年 5 月 7 日付)・・・「檜」</p>	<p>「かが杉」で積算をお願いします。</p> <p>内訳明細対象項目 9. 木工事 9-1. 構造材</p> <table> <tr> <td>通し柱</td> <td>12 本</td> </tr> <tr> <td>1 F 管柱</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>1, 2 F 管柱、ポーチ柱</td> <td>278 本</td> </tr> <tr> <td>1, 2 F 管柱</td> <td>80 本</td> </tr> </table> <p>(図面 S1-13 を参照)</p>	通し柱	12 本	1 F 管柱	1 本	1, 2 F 管柱、ポーチ柱	278 本	1, 2 F 管柱	80 本
通し柱	12 本								
1 F 管柱	1 本								
1, 2 F 管柱、ポーチ柱	278 本								
1, 2 F 管柱	80 本								