

質問書に対する回答

	質 問 内 容	回 答
1	募集要項 P2 3.事業者の行う業務内容 (1) 現地調査 イ 既設道路灯・公園灯の設備調査につき、分電盤の位置資料はご提供いただけますでしょうか。	市が保有している資料は提供します。それ以外は事業者が現地調査により確認するものとします。
2	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (2) 電力契約の照合・申込み ア 本事業実施に際し、事前に北陸電力との協議は行われているのでしょうか。また、電力契約との照合に際し、北陸電力側の情報をエクセル等の電子媒体で、貸与いただけるという認識で宜しいでしょうか。	北陸電力には、ESCO事業により短期間でLED化を実施する旨の情報提供をしております。 電子媒体での提供は出来ます。
3	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (2) 電力契約の照合・申込み エ 「新設又は減設申込み完了報告書の提出」ですが、事業者による申請受付後の契約情報については貴市よりご提供頂けるとの認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。 電力会社との最終的な契約情報については、令和6年度から始まるESCOサービスに還元していただくため、本市から受託業者に提供いたします。
4	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (3) ESCO設備管理用地図データの作成・更新 地図データの作成・更新は、道路灯、公園灯共用のものになりますか、それとも別個にご提供するものとなりますか。	道路灯・公園灯別々に提供してください。
5	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (3) ESCO設備管理用地図データの作成・更新 「前項 (1) から (2) までの現地調査や照合の結果を反映させた管理用地図データの作成」とは、管理用地図データの機能として、最新の道路灯・公園灯の情報表示のみでなく、現地調査結果や照合状況結果も表示できる機能が必要との認識でよろしいでしょうか。	最新の道路灯・公園灯の情報のみで良いです。
6	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (6) 既設設備の撤去・リサイクル並びに廃棄処分 既設設備の撤去について記載がありますが、撤去設備の安定器にはPCB含有のものはないとの認識でよろしいでしょうか。	事業者が現地調査により確認するものとします。

	質 問 内 容	回 答
7	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (6) 既存設備の撤去・リサイクル並びに廃棄処分 イ 撤去した設備の中に、専用住・電柱共架アーム・根巻コンクリートがあります。これは現地調査で劣化判定となり、協議後、交換する場合に発生する撤去設備の認識で、よろしいでしょうか。 また、その際に発生する費用は設計変更により協議いただける認識でよろしいでしょうか。	調査結果により別途協議いたします。
8	募集要項 P3 3.事業者の行う業務内容 (7) ESCO 設備の維持管理・保証(無償修繕等) イ 「新設・移管により新規追加される道路灯・公園灯についても、GISデータへの登録を行うなど維持管理を行う」とありますが、業務期間中に新設・移設は何灯見込めばよろしいでしょうか。	現時点では、把握できません。 ただし、過去の実績としては道路灯及び公園灯あわせて年間10基程度です。
9	募集要項 P3 ,4 3.事業者の行う業務内容 (7) ESCO設備の維持管理・保証(無償修繕等) イ・オ 「新設・移管により新規追加される道路灯・公園灯についても、GISデータへの登録を行う」とありますが、当該道路灯・公園灯はデータ更新のみで、ESCO設備対象外という認識でよろしいでしょうか。ESCO設備とする場合、「オ 事業者が費用を負担する場合は次のとおりとする」に記載にあります((ア) ESCO設備の製品としての不具合によるもの、(イ) ESCO設備導入時の 施工不良による故障、(ウ) ESCOサービス期間中の事業者による施工不良による故障又は 破損等)が、どのような取扱いなるかご教示ください。	ESCO設備対象に含みます。 新設移管により新規追加される道路灯・公園灯の取扱いについては、(ア) (イ) (ウ) に該当せず、別途協議いたします。
10	募集要項 P5 3.事業者の行う業務内容 (10) 設備の更新等 イ 道路照明用ポール 10 基の算出には、垂鉛メッキ後指定色塗装以外に耐塩塗装を含める認識でよろしいでしょうか。	道路照明用ポールは耐塩塗装は含めておりません。ただし、海岸に近接する場所等については、別途協議とします。
11	募集要項 P5 3.事業者の行う業務内容 (11) その他 イ 既設の特殊な形状のデザイン灯等についても、LED灯具に交換することとありますが、ソーラー仕様、帯電池仕様、埋込照明、オーダーデザイン等の灯具があった場合、更新ができない灯具がある可能性があります。調査後、対象外としてもよろしいでしょうか。	同等品の提案により、別途協議いたします。

	質 問 内 容	回 答
12	募集要項 P16 10.配布資料 (1) 配布資料の内容 既設公園灯におけるデザイン灯の灯数、アダプター・カッターパーの見込数について開示頂くことは可能でしょうか。	道路灯については1割程度、公園灯については5割程度を見込みます。 調査結果に基づき再度協議いたします。
13	募集要項 P16 10.配布資料 (1) 配布資料の内容 配布資料の内容(既設道路灯・公園灯の管理データ)に道路灯や公園灯の位置座標(位置データ)は含まれますか。また、含まれない場合、受注した際に現地調査元資料として 配付は可能でしょうか。また、位置データが貴市にない場合、受注した 際に道路灯や公園灯の位置図面をご提供いただくという認識でよろしいでしょうか。	道路灯は位置データが含まれます。 公園灯は位置図面を提供します。
14	募集要項 P16 10.配布資料 (1) 配布資料の内容 配布資料の内容(既設道路灯・公園灯の管理データ)は、Excel・csv 等のデータ形式でご提供頂ける認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
15	募集要項 P16 10.配布資料 (1) ウ 既設道路灯・公園灯の管理データ(受電電柱、電力会社お客様番号・ワット数等)とありますが、すべての灯柱の情報が格納されておりますでしょうか。全ての灯柱の情報が格納されていない場合は、何割のデータとなりますでしょうか。	概ねの管理データを保有しております。ただし、管理データがない場合、現地調査にて対応していただく場合があります。
16	募集要項 P18 12.ESCO 提案提出書類・作成要領 (2) (オ)使用機器提案書 使用するLED 照明の機器性能(配光曲線、上方光速値など)の記載がありますが 現段階で選定する灯具の代表機種でよろしいでしょうか	用途に応じた照度基準を満足する灯具機種とします。
17	募集要項 P22 15.工事の仕様 作業の際、公園内への高所作業車の乗り入れは可能でしょうか。	事業者が現地調査により対応するものとします。
18	募集要項 P22 15.工事の仕様 高所作業車、梯子等にて施工が対応できない箇所が出てきた場合(公園内の丘に建っている等)、 足場を組んでの作業になりますが、協議の上、追加費用を頂けるとの認識でよろしいでしょうか。	事業者が現地調査により対応するものとします。

	質 問 内 容	回 答
19	募集要項 P22 15.工事の仕様 原則引込口配線(外線)での接続による施工方法とするとありますが、電源ケーブル類は既設流用とし、LED 灯具のみ取替の認識でよろしいでしょうか。	LED灯具の取替に必要な器具も含まれます。
20	募集要項 P22 17.灯具の仕様 自動点滅器についての記載がありませんが、今回の事業において自動点滅器の取替、自動点滅器の不具合の際の修繕については事業対象外との認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
21	募集要項 P23 17.灯具の仕様 (1) エ 灯具色の「シルバー」「ブラウン」「その他」の割合は、概ねどの程度になりますでしょうか。	割合については不明ですが、提案時にはシルバー 5 割、ブラウン 4 割、その他 1 割とします。
22	募集要項 P23 17.灯具の仕様 (3) ク 沿岸部の潮風や塩カリ等による損害を防ぐため、重耐塩仕様の灯具を選定した方がよろしいでしょうか。	海岸に近接する場所等については、選定を必要とする場合があります。
23	募集要項 P22 17.灯具の仕様 (3) その他 コ 既設灯具に遮光機能が備わっている箇所は同等の機能を有することとありますが、遮光機能が備わっている灯具、遮光板の数量を把握されておりましたらご教授下さい。	数量については把握していないため、現地調査により別途協議とします。
24	募集要項 P24 18.ESCO設備管理用地図データの仕機 (1)データ作成ウ shapeデータを納入する際、データのセットアップは御市で対応するという認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
25	実施要領 P4 7.提案書等の作成及び提出 (5) 提案書作成上の留意事項 ウ 「真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事項を記載しない」とありますが、提案書には提案者名及びグループ構成員の名称を記載してはいけないという認識でよろしいでしょうか。また、「真に必要な場合」とはどのような場合を指すのかご教示ください。	よろしいです。 提案者名及びグループ構成員が類推できないものとしております。
26	プロポーザル実施要領内 12 その他の留意事項 (5)契約に関する事項 契約保証金は不要でよろしいでしょうか。	小松市財務規則第 1 2 7 条の規定により必要です。

	質 問 内 容	回 答
27	プロポーザル実施要領 P4 8.審査方法について プロポーザル審査会の審査委員とは具体的にどのような組織に属する方でしょうか。	公平な審査を行うため審査員の情報についてはお答えできません。
28	募集要項 P3 3.事業内容について (3) G 1 S 地図情報システムの活用は、現状の情報に追加訂正を行うのか、 本事業にて新規に登録作成するのかどのようにお考えでしょうか。	既存データがあるので追加訂正を行います。
29	募集要項 P4 3.事業内容について (10)設備の更新等について ア～ウの内容は、ESCO 事業における、1. 設置費用 2. サービス料 どちらの項目に含まれますでしょうか。また見込み数量を超えた場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか。	サービス料に含まれます。数量を超えた場合は別途協議いたします。
30	募集要項 P5 4.応募条件について (1)応募要件 ク 応募要件として市内工事業者を活用するとありますが市内工事業者の条件は (小松市電気工事入札指名業者)と捉えてよろしいでしょうか。	応募者の構成員は小松市の一般業務競争入札参加資格者を有する事業者です。市内工事業者を活用する場合の市内事業者は一般業務競争入札参加資格者条件を有するものでなくてもよろしいです。
31	募集要項 P5 4.応募条件について (1)応募要件 ク 応募要件として市内工事業者を活用するとありますが、その場合、本事業の 参加申し込み時に構成員として記載する必要はありますでしょうか。	本事業のすべての構成員は様式第3号のグループ構成表において構成員を記載する必要があります。
32	募集要項 P5 4.応募条件について (1)応募要件 エ 応募要件として 自治体の所有する道路灯・公園灯などのと記載されていますが、防犯灯も該当すると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
33	募集要項 P5 4.応募条件について (3) 募集者の資格要件 ク 今回の応募で主たる事業者を A 社、構成員として B 組合等の構成 で考えていますが ク の条件は満たすと考えてよろしいでしょうか。 ※ A 社は B 組合員です。	応募条件 ク は複数応募を防ぐための条件です。

	質 問 内 容	回 答
34	募集要項 P5 4.応募条件(1)応募条件 エ 「事業役割を担う者は、自治体の所有する道路灯・公園灯などの ESCO 事業又はリース 事業等での請負実績が 1 事業あたり 1,000 基以上の実績を有していること。」とありますが、ここで言う実績とは、事業役割としての実績として解釈してよろしいでしょうか。	よろしいです。
35	募集要項 P21 14.契約に関する事項 契約保証金は必要でしょうか。	小松市財務規則第 1 2 7 条の規定により必要です。
36	募集要項 P22 15.工事の仕様 (3) 取り外した既設安定器に PCB が含有している場合は、貴市に報告の上、指定場所に搬入するという対応でよろしいでしょうか。	よろしいです。