令和８年度　小　松　市　水　道　の　水　質

空白または「－」表示は検査対象外

上水道　給水栓　省略不可29項目　（4月分）

	項　目	基 準 値	荒屋町	安宅町	日末町(西部)	那谷町	牧口町	打木町	矢田町	鵜川町
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.60	0.55	0.53	0.28	0.26	0.27	0.35	0.66
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000006	0.000006	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005
22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.005	0.004	0.006	0.004	＜0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	＜0.001
27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.012	0.008	0.014	0.011	＜0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	＜0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.005	0.003	0.005	0.004	＜0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8.0	8.1	8.2	6.5	7.2	6.5	7.0	7.8
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	56.0	56.0	55.0	34.0	31.0	34.0	38.0	57.0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	92.0	94.0	93.0	59.0	61.0	64.0	66.0	95.0
47	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.8	7.4	7.8	7.5	7.2
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	水温		14.4	14.5	14.6	13.3	12.2	12.8	13.8	13.6
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

上水道　給水栓　毎月検査11項目　（5月分）

	項　目	基 準 値	荒屋町	安宅町	日末町(西部)	那谷町	牧口町	打木町	矢田町	鵜川町
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.10
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7.4	7.7	7.8	5.1	5.2	5.1	5.7	7.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	56.0	56.0	55.0	31.0	31.0	32.0	35.0	56.0
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.6	7.5	7.9	7.5	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.4
51	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.3
	水温		18.3	18.4	18.8	17.4	17.0	17.0	18.3	17.2
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2

上水道　給水栓　毎月検査11項目　（6月分）

	項　目	基 準 値	荒屋町	安宅町	日末町(西部)	那谷町	牧口町	打木町	矢田町	鵜川町
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.18
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7.9	7.9	8.0	5.8	5.9	5.8	6.1	7.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	58.0	57.0	56.0	35.0	35.0	36.0	38.0	61.0
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	＜0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.8	7.6	8.0	7.6	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.2
51	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.3
	水温		22.2	22.3	22.2	21.7	20.7	20.6	22.4	20.8
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2

上水道　給水栓　基準52項目、毎月検査11項目　　（7月分）

	項　目	基 準 値	荒屋町	安宅町	日末町(西部)	那谷町	牧口町	打木町	矢田町	鵜川町	長崎町	城北町	浜田町	今江町	日末町(中心部)	矢田野町	千木野町	国府台
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.61	0.55	0.52	0.18	0.20	0.17	0.25	0.69	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	0.07	0.06	＜0.05	0.05	＜0.05	0.05	0.07	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000005	0.000006	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.02	0.015	0.021	0.014	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.028	0.023	0.030	0.024	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.012	0.010	0.011	0.008	＜0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.006	0.006	0.007	0.007	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	－	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.06	0.07	0.06	0.05	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	5.0	6.0	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1	8.1	8.0	6.1	5.9	6.3	6.4	8.1	8.3	8.2	8.2	5.9	6.3	5.9	6.0	8.4
40	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L以下	61.0	58.0	56.0	36.0	37.0	37.0	40.0	62.0	59.0	58.0	54.0	36.0	37.0	36.0	35.0	61.0
41	蒸発残留物	500mg/L以下	107.0	103.0	99.0	68.0	73.0	68.0	71.0	103.0	－	－	－	－	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
43	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
46	フエノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
47	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	＜0.3
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.4	7.4	7.8	7.6	8.2	7.5	7.2	7.3	7.6	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
52	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	水温		23.5	23.6	24.0	23.6	21.9	23.3	24.2	21.8	23.3	25.2	21.7	23.0	26.0	23.6	21.8	22.0
	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2

上水道　給水栓　毎月検査11項目　　（8月分）

	項　目	基 準 値	荒屋町	安宅町	日末町(西部)	那谷町	牧口町	打木町	矢田町	鵜川町
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.4	8.2	7.2	6.8	7.3	7.4	9.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L以下	63.0	61.0	58.0	40.0	39.0	42.0	42.0	68.0
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	＜0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.8	7.5	8.2	7.6	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	水温		28.0	27.8	28.4	28.3	26.7	26.1	28.8	26.2
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2

上水道　給水栓　毎月検査11項目　　（9月分）

	項　目	基 準 値	荒屋町	安宅町	日末町(西部)	那谷町	牧口町	打木町	矢田町	鵜川町
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	8.4	8.3	10.6	10.2	9.7	8.9	9.0
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300mg/L以下	69.0	61.0	59.0	40.0	38.0	42.0	41.0	71.0
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.6	7.4	8.1	7.5	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	水温		27.6	27.4	27.7	28.5	25.9	26.6	28.5	25.8
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2

簡易水道　給水栓　省略不可27項目　　（4月分）

項　目		基 準 値	下大杉町地内	赤瀬町地内	西俣町地内	池城町地内	麦口町地内	中ノ峠町地内
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.42	0.23	0.12	0.19	0.24	0.25
16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.23	＜0.05	＜0.05	0.11	0.09	＜0.05
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜0.001	0.004	＜0.001	＜0.001	0.005	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.002	0.004	＜0.002	＜0.002	0.006	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.002	0.001	＜0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.010	0.001	＜0.001	0.009	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.002	0.005	＜0.002	＜0.002	0.007	0.011
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜0.001	0.004	＜0.001	＜0.001	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.006	0.009	0.027	0.005	＜0.005	0.012
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8.7	9.1	7.8	9.7	8.8	8.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	37.0	8.0	6.0	12.0	9.0	13.0
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	0.5	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	7.2	6.8	7.1	7.1	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	水温		15.1	15.0	13.0	13.7	14.0	13.0
	残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2

簡易水道下大杉地区　給水栓　毎月検査11項目

項　目		基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100以下／mL	－	0	0	－	0	0	－			－		
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	－	陰性	陰性	－			－		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.005	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	－			－		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	8.4	8.6	－	8.2	8.4	－			－		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	－	32.0	25.0	－	24.0	25.0	－			－		
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	－	＜0.3	＜0.3	－	＜0.3	＜0.3	－			－		
47	pH値	5.8以上 8.6以下	－	6.5	6.6	－	6.2	6.3	－			－		
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
50	色度	5 度	－	＜0.5	＜0.5	－	＜0.5	＜0.5	－			－		
51	濁度	2 度	－	＜0.1	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	－			－		
	水温		－	16.5	21.4	－	26.9	23.0	－			－		
	残留塩素		－	0.3	0.1	－	0.3	0.2	－			－		

簡易水道赤瀬地区　給水栓　毎月検査11項目

項　目		基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100以下／mL	－	0	0	－	0	0	－			－		
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	－	陰性	陰性	－			－		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.024	0.013	－	0.006	0.01	－			－		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	8.8	9.1	－	9.0	8.8	－			－		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	－	8.0	8.0	－	9.0	9.0	－			－		
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	－	0.4	0.5	－	0.4	0.6	－			－		
47	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.1	7.2	－	6.7	6.7	－			－		
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
50	色度	5 度	－	0.7	＜0.5	－	＜0.5	＜0.5	－			－		
51	濁度	2 度	－	＜0.1	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	－			－		
	水温		－	17.0	22.4	－	28.9	26.9	－			－		
	残留塩素		－	0.3	0.3	－	0.2	0.2	－			－		

簡易水道西俣地区　給水栓　毎月検査11項目

項　目		基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100以下／mL	－	0	0	－	0	0	－			－		
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	－	陰性	陰性	－			－		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.043	0.044	－	0.041	0.038	－			－		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	7.5	7.7	－	7.6	7.6	－			－		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(硬度)	300mg/L以下	－	6.0	6.0	－	7.0	6.0	－			－		
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	－	＜0.3	＜0.3	－	＜0.3	0.3	－			－		
47	pH値	5.8以上 8.6以下	－	6.7	6.9	－	6.4	6.4	－			－		
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
50	色度	5 度	－	0.8	0.6	－	0.5	1.3	－			－		
51	濁度	2 度	－	＜0.1	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	－			－		
	水温		－	15.6	19.1	－	25.3	25.3	－			－		
	残留塩素		－	0.3	0.4	－	0.3	0.1	－			－		

簡易水道池城地区　給水栓　毎月検査11項目

項　目		基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100以下／mL	－	0	0	－	0	0	－			－		
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	－	陰性	陰性	－			－		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.006	0.005	－	0.010	0.011	－			－		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	9.3	9.4	－	9.4	9.5	－			－		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（硬度）	300mg/L以下	－	13.0	12.0	－	15.0	14.0	－			－		
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	－	＜0.3	＜0.3	－	＜0.3	＜0.3	－			－		
47	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.0	7.3	－	6.7	6.8	－			－		
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
50	色度	5 度	－	＜0.5	＜0.5	－	＜0.5	＜0.5	－			－		
51	濁度	2 度	－	＜0.1	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	－			－		
	水温		－	15.4	18.6	－	23.3	23.4	－			－		
	残留塩素		－	0.3	0.2	－	0.3	0.2	－			－		

簡易水道麦口地区　給水栓　毎月検査11項目

項　目		基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100以下／mL	－	0	0	－	0	0	－			－		
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	－	陰性	陰性	－			－		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	＜0.005	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	－			－		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	8.2	8.6	－	8.9	8.7	－			－		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（硬度）	300mg/L以下	－	9.0	9.0	－	11.0	9.0	－			－		
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	－	0.6	0.6	－	0.6	0.8	－			－		
47	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.0	7.2	－	6.8	6.9	－			－		
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
50	色度	5 度	－	＜0.5	＜0.5	－	＜0.5	＜0.5	－			－		
51	濁度	2 度	－	＜0.1	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	－			－		
	水温		－	16.5	20.4	－	25.5	25.7	－			－		
	残留塩素		－	0.4	0.4	－	0.7	0.6	－			－		

簡易水道中ノ峠地区　給水栓　毎月検査11項目

項　目		基 準 値	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
1	一般細菌	100以下／mL	－	0	0	－	0	0	－			－		
2	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	－	陰性	陰性	－			－		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.014	0.006	－	0.007	0.008	－			－		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	7.7	8.2	－	8.3	7.8	－			－		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（硬度）	300mg/L以下	－	13.0	14.0	－	18.0	13.0	－			－		
46	有機物等(TOC)	3mg/L以下	－	0.5	0.6	－	0.5	0.8	－			－		
47	pH値	5.8以上 8.6以下	－	7.4	7.6	－	7.2	7.4	－			－		
48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－			－		
50	色度	5 度	－	0.7	＜0.5	－	＜0.5	0.6	－			－		
51	濁度	2 度	－	＜0.1	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	－			－		
	水温		－	15.2	18.8	－	25.1	25.0	－			－		
	残留塩素		－	0.3	0.3	－	0.3	0.1	－			－		

簡易水道　給水栓　基準52項目　　（7月分）

項　目		基 準 値	下大杉町地内	赤瀬町地内	西俣町地内	池城町地内	麦口町地内	中ノ峠町地内
1	一般細菌	100以下／mL	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
10	シアン化イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.36	0.50	0.13	0.21	0.26	0.32
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.32	＜0.05	＜0.05	＜0.05	0.10	0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	＜0.001	0.006	0.001	＜0.001	0.013	0.018
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.002	0.004	＜0.002	＜0.002	0.012	0.004
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	＜0.001	0.001	0.001
27	臭素酸	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.013	0.005	＜0.001	0.019	0.024
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	＜0.002	0.008	＜0.002	＜0.002	0.022	0.020
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	＜0.001	0.005	0.002	＜0.001	0.005	0.005
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.016	0.006	0.012	＜0.005	0.005	＜0.005
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.011	＜0.005	0.025	0.011	0.007	0.008
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.005	＜0.005	0.035	0.007	＜0.005	0.008
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.012	0.008	0.006	＜0.005	0.006	＜0.005
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.2	7.2	6.3	9.3	6.2	6.7
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8.5	8.8	7.6	9.1	8.6	7.9
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（硬度）	300mg/L以下	21	9	6	14	9	14
41	蒸発残留物	500mg/L以下	62	46	38	69	46	50
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
43	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
46	フエノール類	0.005mg/L以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/L以下	＜0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	0.8	0.8
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.1	6.8	7.2	7.1	7.5
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	0.8	1.0
52	濁度	2 度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	水温		22.3	23.4	20.5	21.2	22.0	20.3
	残留塩素		0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1