

小中学校の耐震化状況（小松市）

(用語の解説)

1. 「構造」欄の「R」とは鉄筋コンクリート造、「SRC」とは鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」とは鉄骨造、「W」とは木造をいいます。
体育館で鉄筋コンクリート造の上に鉄骨はり・屋根がのっているものは「R(S)」としています。
2. 「耐震基準区分」欄の「旧基準」とは新耐震基準施行（昭和56年6月）前に建築されたものをいい、「新基準」とは新耐震基準施行後、新耐震基準で建築されたものをいいます。
- 3 (1) 「新基準」の建物は耐震性があります。
(2) 「旧基準」と表示のあるもののうち、診断が行われたものについて、未改修のものは「優先度調査」、「第2次診断」のデータを掲げてあります。改修済のものは「補強済」としています。
- 4 (1) 「優先度調査」とは、耐震診断又は耐力度調査を実施する優先度を検討することを目的としており、コンクリート強度、老朽化、プラン、耐震壁の配置、想定震度により優先度ランクを判断する方法です。（ランク1～5の五段階評価 優先度の高いものから順に1から5までのランクを表しています。）
「優先度調査」を実施した年度を「年度」欄に、優先度ランクを「ランク」欄に掲げてあります。
(2) 「第2次診断」は、柱・壁・コンクリート強度・鉄筋量等から建物の強さと粘りを評価する方法です。
「第2次診断」を実施した年度を「年度」並びに「ls値」、「CT×SD値」又は「q値」（後述）をそれぞれの欄に掲げてあります。
- 5 (1) 「ls値」（構造耐震指標）とは、建築物の地震に対する安全性を数値化したもので、値が大きいほど耐震性能が高いことを示します。通常0.6以上が必要ですが改修後は0.75以上としています。
(2) 「CT×SD値」とは、CT（累積強度指標）とSD（形状指標）をかけた値で、この値が低ければls値が高くても安全とはいえません。通常0.3以上が必要ですが改修後は0.375以上としています。
(3) 「q値」（保有水平耐力に係る指標）とは、地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを示すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。

(平成25年4月1日現在)

学 校 名	棟 名	棟番号		構 造	階 数	建 築 年 月	面積 (㎡)	耐震基準区分	耐震化済及び改修の必要のない棟	優先度調査		第2次診断			
			枝番							調査年度	ランク	診断年度	ls値	CT×SD値	q値
芦城小学校	校舎(教室棟)	24		R	3	H22.4	4,959	新基準	○						
	校舎(教室棟)	25		R	3	H22.4	2,237	新基準	○						
	体育館	1	1	R(S)	2	S30.3	1,424	旧基準	解体済	改築中					
	体育館(講堂)	12		SRC	1	S45.3	546	旧基準	○	H18	3	H21	0.74	0.79	
稚松小学校	校舎(教室棟)	1	1	R	4	S37.5	2,007	旧基準	○	補強済(H23年度)					
	校舎(教室棟)	1	2	R	4	S46.3	437	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	2	1	R	4	S38.4	2,306	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	3	1	R	4	S39.5	1,368	旧基準	○	補強済(H24年度)					
	体育館(講堂)	11		SRC	1	S46.12	776	旧基準	○	補強済(H24年度)					
安宅小学校	校舎(特別教室棟)	15		R	3	S57.2	1,080	旧基準	○	H18	4	H21	1.06	1.06	
	校舎(管理教室棟)	19	1,2	R	3	H24.12	3,562	新基準	○						
	校舎(実習室棟)	20		R	2	H24.12	498	新基準	○						
	体育館(講堂)	10	1,2,3	SRC	1	S48.3	738	旧基準	○	補強済(H24年度)					
犬丸小学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	3	S41.3	1,688	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	3	R	3	S41.3	229	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S55.3	720	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	体育館(講堂)	5		SRC	1	S49.6	703	旧基準	○	H18	5	H21	1.07	1.12	
荒屋小学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	3	S41.3	1,519	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2,3	R	3	S53.2	1,087	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	体育館(講堂)	6		R(S)	1	S50.3	679	旧基準	○	補強済(H24年度)					
第一小学校	校舎(管理棟)-	1	1	R	3	S45.3	862	旧基準	未使用	H25年度解体予定(旧校舎)					
	校舎(普通教室棟)-	1	2	R	3	S35.3	2,282	旧基準		H25年度解体予定(旧校舎)					
	校舎(給食調理配膳棟)-	2,3		R	3	S45.3	195	旧基準		H25年度解体予定(旧校舎)					
	校舎(管理教室棟)	16	1	R	3	H23.9	3,378	新基準	○						
	校舎(普通教室棟)	18		R	3	H25.2	3,479	新基準	○						
	校舎(渡廊下棟)	19		R	3	H25.2	149	新基準	○						
	体育館(講堂)	12		R(S)	1	S61.2	1,017	新基準	○						
苗代小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2	R	3	S44.3	1,941	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	3,4	R	3	S53.2	718	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(階段室便所棟)	1	5	R	3	S54.3	164	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	16	1	R	3	H10.3	194	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	16	2	R	3	H10.3	556	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	17		R	3	H12.10	453	新基準	○						
	体育館(講堂)	6		R(S)	1	S51.3	704	旧基準	○	補強済(H24年度)					
	体育館	19	1	S	2	H19.2	1,151	新基準	○						
蓮代寺小学校	校舎(管理教室棟)	1		R	3	S45.3	1,751	旧基準	○	補強済(H8年度)					
	校舎(特別教室棟)	7		R	3	H6.2	293	新基準	○						
	体育館(講堂)	3		R(S)	1	S54.3	698	旧基準	○	補強済(H24年度)					
向本折小学校	校舎(管理教室棟)	1		R	3	S41.3	2,353	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	7		R	3	S47.3	343	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(機械室棟)	11		R	2	S58.10	60	新基準	○						
	体育館(講堂)	9		R(S)	1	S50.9	716	旧基準	○	補強済(H23年度)					
今江小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,3	R	3	S41.2	2,084	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S55.3	1,017	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	2	1,2	R	3	S45.3	258	旧基準	○	補強済(H21年度)					
	体育館(講堂)	7		R	2	S50.9	763	旧基準	○	補強済(H22年度)					
串小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2,3-1	R	3	S43.3	1,900	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(教室棟)	1	4	R	3	S56.2	832	旧基準	○	H18	2	H21	0.71	0.73	
	校舎(特別教室棟)	15		R	3	H16.3	585	新基準	○						
	体育館(講堂)	10		R(S)	1	S55.3	702	旧基準	○	補強済(H24年度)					
日末小学校	校舎(管理教室棟)	16		R	3	H17.12	2,407	新基準	○						
	体育館(講堂)	13		R(S)	1	S56.4	880	旧基準	○	H18	5	H21	0.94	0.97	
符津小学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	3	S44.3	807	旧基準	○	補強済(H11年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S45.3	1,606	旧基準	○	補強済(H11年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	3	R	3	S47.1	243	旧基準	○	補強済(H11年度)					
	体育館(講堂)	6		R(S)	1	S52.10	767	旧基準	○	補強済(H23年度)					
粟津小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2	R	3	S43.3	1,918	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	3,4	R	3	S49.3	360	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	13		R	2	H1.3	395	新基準	○						
	体育館	11		R(S)	2	S58.3	956	新基準	○						
木場小学校	校舎(管理教室棟)	6	1	R	3	S48.3	1,790	旧基準	○	補強済(H16年度)					
	校舎(特別教室棟)	11		R	2	H2.8	212	新基準	○						
	体育館	8	1,2	S	1	S49.3	632	旧基準	○	補強済(H22年度)					

学 校 名	棟 名	棟番号		構 造	階 数	建築 年月	面積 (㎡)	耐震 基準 区分	耐震化済 及び改修 の必要の ない棟	優先度調査		第2次診断			
			枝番							調査 年度	ランク	診断 年度	ls値	CT× SD値	q値
矢田野小学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	3	S47.3	843	旧基準	○	補強済(H12年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S48.3	1,788	旧基準	○						
	校舎(管理教室棟)	1	3	R	3	S56.3	598	旧基準	○						
	体育館	9		S	1	S58.3	898	新基準	○						
月津小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2,3	R	3	S44.3	2,276	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	1	4	R	3	S54.3	422	旧基準	○						
	体育館(講堂)	4		R(S)	1	S58.3	910	新基準	○						
那谷小学校	校舎(管理教室棟)	11	1	R	3	S47.3	950	旧基準	○	補強済(H8年度)					
	校舎(管理教室棟)	11	2	R	3	S47.7	720	旧基準	○						
	校舎(特別教室棟)	16		R	3	H14.3	216	新基準	○						
	体育館	13		S	1	S57.2	781	新基準	○						
国府小学校	校舎(普通教室棟)	1	1	R	3	S35.11	1,782	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(管理特別教室棟)	1	2,3	R	3	S57.3	1,472	新基準	○						
	校舎(管理特別教室棟)	11		R	3	H18.3	820	新基準	○						
	体育館(講堂)	9		R(S)	2	S62.2	1,088	新基準	○						
中海小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,4	R	3	S46.3	625	旧基準	○	補強済(H13年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S46.7	1,140	旧基準	○						
	校舎(管理教室棟)	1	5	R	3	S57.2	872	新基準	○						
	体育館	9		S	2	H19.12	1,022	新基準	○						
金野小学校	校舎(管理教室棟)	11		R	3	S54.8	1,990	旧基準	○	補強済(H23年度)					
	体育館	12		S	1	S56.4	780	旧基準	○	補強済(H24年度)					
西尾小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2,3	R	3	S48.3	1,701	旧基準	○	補強済(H23年度)					
	体育館	2		S	1	S49.3	651	旧基準	○	補強済(H22年度)					
波佐谷小学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2	R	3	S44.3	1,690	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	8		S	2	S61.12	152	新基準	○						
	体育館	9	1,2	W	2	H6.8	1,096	新基準	○						
東陵小学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	3	S49.6	1,886	旧基準	○	補強済(H17年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S53.5	704	旧基準	○						
	校舎(管理教室棟)	1	3	R	3	S56.2	696	旧基準	○						
	体育館	2		S	1	S50.5	771	旧基準	○	補強済(H23年度)					
能美小学校	校舎(管理教室棟)	8	1	R	3	S53.10	3,008	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	8	3	R	3	S53.10	1,118	旧基準	○						
	校舎(学童教室棟)	8	2	R	1	S55.3	267	旧基準	○						
	体育館	10		S	1	S55.3	840	旧基準	○						
芦城中学校	校舎(普通教室棟)	19		R	4	H10.11	4,156	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	22		R	3	H12.2	2,315	新基準	○						
	体育館(講堂)	9		SRC	1	S46.12	990	旧基準	○	補強済(H21年度)					
	武道場	17	2	R(S)	1	H1.2	350	新基準	○						
丸内中学校	校舎(特別教室棟)	23		R	2	H20.10	933	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	24		R	2	H20.10	642	新基準	○						
	校舎(管理教室棟)	25		R	4	H22.2	4,822	新基準	○						
	体育館(講堂)	15		R(S)	2	S58.11	1,180	新基準	○						
松陽中学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2	R	4	S42.1	3,322	旧基準	○	補強済(H22年度)					
	校舎(特別教室棟)	1	3	R	4	S48.2	541	旧基準	○	補強済(H23年度)					
	校舎(教室棟)	1	4	R	4	S56.3	776	旧基準	○						
	校舎(教室便所棟)	18		S	4	H14.3	168	新基準	○						
	体育館(講堂)	11		R(S)	1	S52.3	1,092	旧基準	○	補強済(H24年度)					
	武道場(新)	19		S	2	H21.2	561	新基準	○						
御幸中学校	校舎(特別教室棟)	1	3	R	3	S58.3	824	新基準	○						
	校舎(管理教室棟)	15		R	3	H23.9	2,691	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	16		R	2	H25.2	1,576	新基準	○						
	体育館(講堂)	9		R(S)	1	S57.2	1,072	新基準	○						
南部中学校	校舎(普通教室棟)	21		R	4	H15.12	4,781	新基準	○						
	校舎(管理教室棟)	22	1	R	4	H15.12	539	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	22	2	R	3	H17.7	1,858	新基準	○						
	校舎(給食調理場)	24		S	1	H17.3	355	新基準	○						
	体育館(講堂)	15	1	R(S)	1	S59.3	1,259	新基準	○						
国府中学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	3	S47.2	997	旧基準	○	補強済(H14年度)					
	校舎(管理教室棟)	1	2	R	3	S47.3	1,048	旧基準	○						
	校舎(特別教室棟)	1	4	R	3	S60.3	696	新基準	○						
	校舎(特別教室棟)	1	5	R	3	H5.2	364	新基準	○						
	体育館	9		R(S)	1	S53.3	891	旧基準	○	補強済(H23年度)					
中海中学校	校舎(教室棟)	9	1	R	3	S53.3	1,140	旧基準	○	補強済(H19年度)					
	校舎(管理教室棟)	9	2	R	3	S53.3	814	旧基準	○						
	校舎(特別教室棟)	9	3	R	3	S53.3	1,473	旧基準	○						
	体育館	10		S	1	S54.1	1,089	旧基準	○						
松東中学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2	R	4	S42.3	2,822	旧基準	○	補強済(H20年度)					
	校舎(給食調理配膳棟)	3		R	4	S42.6	199	旧基準	○						
	体育館	14		S	2	H21.2	1,162	新基準	○						
安宅中学校	校舎(管理教室棟)	1	1,2	R	4	S53.3	3,581	旧基準	○	補強済(H23年度)					
	体育館(講堂)	4		R(S)	1	S60.2	1,264	新基準	○						
板津中学校	校舎(管理教室棟)	1	1	R	4	S59.5	6,521	新基準	○						
	校舎(機械室棟)	1	3	R	4	S59.3	360	新基準	○						
	体育館(講堂)	2	1,2	R(S)	2	S59.3	1,480	新基準	○						