

# 石川県立航空プラザ

## 自家用電気工作物保安管理業務仕様書

1. 設備容量                      950 KVA

2. 業務内容

対象の電気工作物	依頼する範囲
消防用設備，昇降用設備等のように，取り扱いに法令で定める資格を要するもの。 コンピューター等のように，電子機器を内蔵し，取り扱いに特別な技術を要するもの。	電源から各機器主開閉器までの電路の定期点検（巡視，点検，測定及び試験の基準）で実施可能なもの以外の点検，測定及び試験。
移動して使用する電気機器及びこれに付属する電線。	常時電路に接続して使用されるもの又は，点検時に現場におかれてあるものの以外のものの点検，測定及び試験。
密閉防爆機器等のように，構造上，点検できない機器。	外観点検及び絶縁抵抗試験以外の点検，測定及び試験。
広告塔，照明灯等の高所にあるもの及びその他点検困難なところにあるもの。	点検現場において，容易にできるものの以外の点検，測定及び試験
非常用予備発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの付属装置	定期点検（巡視，点検，測定及び試験の基準）で実施可能なもの以外の測定，試験及び分解整備

3. その他

- （１）点検にかかる消耗品及び軽微な故障部品等の交換は，受託者の負担において実施すること。
- （２）修繕，設備の改造及び改修等に関する費用は本業務に含まない。