

# 石川県立航空プラザ 合併処理浄化槽維持管理仕様書

1. 対象設備                      K F - 9 5 T E 6 0    4 5 6 人槽
  
2. 業務内容                      (1) 受託者は技術員を派遣し、浄化槽法及び、浄化槽法施行規則に基づき対応すること。年4回の水質試験を行い、報告書を提出すること。この試験で不具合があった場合は担当者へ連絡し直ちに対応すること。  
  
                                         (2) 受託者は隔週に1回以上(26回/年)巡回し点検を行うこと。  
  
                                         (3) 故障発生連絡を受けたときは、直ちに技術員を派遣し、修理復旧を行うこと。  
  
                                         (4) その他維持管理に必要なことがあった場合は、担当者へ連絡し指示を受けること。