

分析結果報告書

小 松 市 公 会 堂 御 中

日本海環境サービス株式会社
PCB検査センター事業部
〒939-3048 富山県三郷3番地
TEL (076) 478-5121
環境計量士 田中 淳
(登録番号 第5928号)

御依頼を受けました試験の結果は、下記の通りであることを報告いたします。

記

受 取 年 月 日 : 2020年10月29日

試 料 名 : 絶縁油

試 験 の 対 象 : PCB

試 験 の 方 法 : 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル (第3版) 2.1.2
加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器法

試験の結果	180 mg/kg	分析法検出下限値(MDL) 0.15 mg/kg
-------	-----------	-----------------------------

採 取 場 所	小松市公会堂
採 取 者	一般財団法人北陸電気保安協会小松営業所 表 政信
採 取 日 時	2020年10月28日 8:00

名 称	変圧器		
(廃棄物の種類)	－		
製 造 者 名	東芝	機 器 重 量	981 kg
製 造 年 月	1971年	油 量	345 0
型 式	HCTR-L4	消防法で定める 危険物の品名	第四類第三石油類
製 造 番 号	71022407		
その他 定格容量等：3φ150kVA			

分析結果報告書

小 松 市 公 会 堂 御 中

日本海環境サービス株式会社
PCB検査センター事業部
〒939-3548 富山県三郷3番地
TEL (076) 938-5121
環境計量士 田 中 淳
(登録番号 第5928号)

御依頼を受けました試験の結果は、下記の通りであることを報告いたします。

記

受 取 年 月 日 : 2020年10月29日

試 料 名 : 絶縁油

試 験 の 対 象 : PCB

試 験 の 方 法 : 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版) 2.1.2
加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器法

試験の結果	31 mg/kg	分析法検出下限値(MDL) 0.15 mg/kg
-------	----------	-----------------------------

採 取 場 所	小松市公会堂
採 取 者	一般財団法人北陸電気保安協会小松営業所 表 政信
採 取 日 時	2020年10月28日 8:00

名 称	変圧器		
(廃棄物の種類)	－		
製 造 者 名	東芝	機 器 重 量	418 kg
製 造 年 月	1971年	油 量	130 0
型 式	PTL6-6DP50K1	消防法で定める 危 険 物 の 品 名	第四類第三石油類
製 造 番 号	71022179		
その他 定格容量等：3φ50kVA			

分析結果報告書

小 松 市 公 会 堂 御 中

日本海環境サービス株式会社
PCB分析センター事業部
〒939-3648 富山県三郷3番地
TEL (076) 978-5171
環境計量士 田 中 淳
(登録番号 第5928号)

御依頼を受けました試験の結果は、下記の通りであることを報告いたします。

記

受 取 年 月 日 : 2020年10月29日

試 料 名 : 絶縁油

試 験 の 対 象 : PCB

試 験 の 方 法 : 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル (第3版) 2.1.2
加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器法

試験の結果	860 mg/kg	分析法検出下限値(MDL) 0.15 mg/kg
-------	-----------	-----------------------------

採 取 場 所	小松市公会堂
採 取 者	一般財団法人北陸電気保安協会小松営業所 表 政信
採 取 日 時	2020年10月28日 8:00

名 称	変圧器		
(廃 棄 物 の 種 類)	－		
製 造 者 名	北陸電機製造	機 器 重 量	270 kg
製 造 年 月	昭和39年5月	油 量	62 0
型 式	QK	消防法で定める 危 険 物 の 品 名	第四類第三石油類
製 造 番 号	K2191		
その他 定格容量等：1 φ 20kVA			

分析結果報告書

小 松 市 公 会 堂 御 中

日本海環境サービス株式会社
PCBソリューション事業部
〒939-3948 富山県小松市三郷3番地
TEL (076) 478-5181
環境計量士 田中 淳
(登録番号 第5928号)

御依頼を受けました試験の結果は、下記の通りであることを報告いたします。

記

受 取 年 月 日 : 2020年10月29日

試 料 名 : 絶縁油

試 験 の 対 象 : PCB

試 験 の 方 法 : 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル (第3版) 2.1.2
加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器法

試験の結果	2.6 mg/kg	分析法検出下限値(MDL) 0.15 mg/kg
-------	-----------	-----------------------------

採 取 場 所	小松市公会堂
採 取 者	一般財団法人北陸電気保安協会小松営業所 表 政信
採 取 日 時	2020年10月28日 8:00

名 称	油入開閉器		
(廃棄物の種類)	－		
製 造 者 名	戸上電機	機 器 重 量	99 kg
製 造 年 月	昭和45年2月	油 量	3 0
型 式	TCS-K	消防法で定める 危険物の品名	第四類第三石油類
製 造 番 号	F063721		
その他 定格電流：100A			

分析結果報告書

小松市民センター 御中

日本海環境サービス株式会社
PCB分析センター事業部
〒939-3548 富山県小松市王郷3番地
TEL (076) 478-5151



御依頼を受けました試験の結果は、下記の通りであることを報告いたします。

記

受取年月日：2020年12月22日

試料名：絶縁油

試験の対象：PCB

試験の方法：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル（第3版）2.1.2
加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器法

試験の結果	1.6 mg/kg	分析法検出下限値(MDL) 0.15 mg/kg
-------	-----------	-----------------------------

採取場所	小松市民センター
採取者	一般財団法人北陸電気保安協会小松営業所 飯口
採取日時	2020年12月14日 12:10

名 称	高圧進相コンデンサ		
(廃棄物の種類)	－		
製 造 者 名	東芝	機 器 重 量	14 kg
製 造 年 月	1983年 8月	油 量	－
型 式	BRTR-A6J2R	消防法で定める 危険物の品名	第四類第三石油類
製 造 番 号	83507340		
その他 定格容量：30kVA 電圧：6.6kV			

試験結果報告書

平成23年12月22日

小松市民センター様

平成23年12月20日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋守山区大字下志段味字穴ヶ洞2266-22

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

受付区分：送付

件名	微量PCB分析調査		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試料情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	1	2.3	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課
製造社名	東芝		絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲ ルカラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器(GC/ECD)法」
製品名	コンデンサ		
形式	BRTR-A602R		
製造番号	83508000		
製造年月	1983年9月		
容量	150kVA		
電圧	6600V		
総重量	42kg		
油量	—		
採取年月日	平成23年12月16日		
採取場所	小松市民センター		
試料採取者	財団法人 北陸電気保安協会		
	小松事務所 浦 広幸		
備考			
・当重電機器は、環廃産発第040217005号(平成16年2月17日)により、絶縁油中PCB濃度が処理目標 基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB廃棄物に該当する。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			