



第P-1003074406R-1号

試験結果報告書

2024年10月11日

エコロジープークこまつ様

2024年10月3日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市守山区千志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆

受付区分：送付

件名	絶縁油中PCB分析調査		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試料情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	12	3.0	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課
製造社名	東芝		絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲ ルカラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製品名	高圧進相コンデンサ		
形式	BRTR-A6JIRI		
製造番号	79507707		
製造年月	1979年7月		
容量	75kVA		
電圧	6600V		
総重量	34kg		
油量	-		
採取年月日	2024年10月1日		
採取場所	PCB保管室		
試料採取者	一般財団法人北陸電気保安協会		
	坂下 正信		
備考			低濃度 PCB
・当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値 (MDL) : 0.15mg/kg			



第P-1003074406R-2号

試験結果報告書

2024年10月11日

エコロジーパークこまつ 様

2024年10月3日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市守山区千志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	絶縁油中PCB分析調査		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試料情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	13	3.1	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課
製造社名	東芝		絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲ ルカラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器(GC/ECD)法」
製品名	高圧進相コンデンサ		
形式	BRTR-A6JIRI		
製造番号	79507704		
製造年月	1979年7月		
容量	75kVA		
電圧	6600V		
総重量	34kg		
油量	-		
採取年月日	2024年10月1日		
採取場所	PCB保管室		
試料採取者	一般財団法人北陸電気保安協会		
	坂下 正信		
備考			
・当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB



第P-1003074206R-1号

試験結果報告書

2024年10月11日

旧美化センター様

2024年10月3日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中区下志段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	絶縁油中PCB分析調査		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試料情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	1	3.5	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課
製造社名	FUJI		絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲル カラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器(GC/ECD)法」
製品名	変圧器		
形式	FH81S6-75S		
製造番号	B228		
製造年月	1982年		
容量	75kVA		
電圧	6600V		
総重量	305kg		
油量	71L		
採取年月日	2024年10月1日		
採取場所	高圧受電盤		
試料採取者	一般財団法人北陸電気保安協会		
	坂下 正信		
備考			
・当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			低濃度 PCB



第P-1003074206R-2号

試験結果報告書

2024年10月11日

旧美化センター様

2024年10月3日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中区手塚段味一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件名	絶縁油中PCB分析調査		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試料情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	2	3.4	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲ ルカラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器(GC/ECD)法」
製造社名	FUJI		
製品名	変圧器		
形式	記載無し		
製造番号	A21734T1		
製造年月	1982年10月		
容量	150kVA		
電圧	6600V		
総重量	560kg		
油量	163L		
採取年月日	2024年10月1日		
採取場所	高圧受電盤		
試料採取者	一般財団法人北陸電気保安協会		
	坂下 正信		
備考			
・当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB



第P-1003074206R-3号

試験結果報告書

2024年10月11日

旧美化センター様

2024年10月3日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋市中区平野一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆

受付区分：送付

件名	絶縁油中PCB分析調査		
試験の対象	絶縁油		
試験の結果		試験方法	
試料情報		PCB (mg/kg)	
試料No.	3	2.5	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲ ルカラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器(GC/ECD)法」
製造社名	FUJI		
製品名	変圧器		
形式	記載無し		
製造番号	A21733T1-1		
製造年月	1982年9月		
容量	500kVA		
電圧	6600V		
総重量	1360kg		
油量	351L		
採取年月日	2024年10月1日		
採取場所	高圧受電盤		
試料採取者	一般財団法人北陸電気保安協会		
	坂下 正信		
備考			
・当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。 ・5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。 ※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB



第P-1003074206R-4号

試験結果報告書

2024年10月11日

旧美化センター様

2024年10月3日依頼による濃度に係る試験結果を次のとおりご報告します。

環境計量証明事業愛知県知事登録 第679号

株式会社 日本環境アセス

愛知県名古屋守山区千代田一丁目3108番地

TEL : 052-736-4111 FAX : 052-736-4471

分析所長 小渡由隆



受付区分：送付

件 名		絶縁油中PCB分析調査	
試験の対象		絶縁油	
試 験 の 結 果		試 験 方 法	
試 料 情 報			
試料No.	4	2.6	平成23年5月 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル 対策部産業廃棄物課 絶縁油中の微量PCBに関する 簡易測定法マニュアル 第3版2.1.1 「高濃度硫酸処理/シリカゲ ルカラム分画/キャピラリー ガスクロマトグラフ/電子捕 獲型検出器 (GC/ECD) 法」
製造社名	FUJI		
製品名	変圧器		
形式	記載無し		
製造番号	A21733T1-2		
製造年月	1982年9月		
容量	500kVA		
電圧	6600V		
総重量	1360kg		
油量	351L		
採取年月日	2024年10月1日		
採取場所	高圧受電盤		
試料採取者	一般財団法人北陸電気保安協会		
	坂下 正信		
備 考			
・ 当重電機器は、環循規発第1910112号及び環循施発第1910111号(令和元年10月11日)により、絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを超えているのでPCB汚染物に該当します。			
・ 5000mg/kg以下は低濃度PCB汚染物、5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。			
※分析法検出下限値(MDL) : 0.15mg/kg			

低濃度
PCB