

様式 2

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名 業 務 名	大杉みどりの里宿泊棟屋根改修工事
開 札 予 定 日	令和 7 年 6 月 6 日 (金)
提 出 年 月 日	令和 7 年 5 月 27 日 (火)
質 問 事 項	回 答
設計図No.1 仮設工事特記事項に防護シート等を設けると記載がありますが内訳書にはシート養生の項目欄がありません。「くさび緊結式足場」の項目にシート養生も含まれていると考えれば宜しいでしょうか？又は、受注者判断で現場状況により必要に応じてシート養生と考えれば宜しいでしょうか？	くさび緊結式足場にはシート養生は含まれておりません。 現場状況により必要に応じて、監督員と協議の上、シート養生設置をお願いします。 なお、その場合は変更対象とします。