

様式 2

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名 業 務 名	小松市立国府小学校空調復旧工事（機械設備）
開 札 予 定 日	令和 7 年 1 0 月 2 9 日（水）
提 出 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 1 日（火）
質 問 事 項	回 答
1. M-01 工事仕様書 II. 工事仕様 特記事項 一般事項 8 事前調査の項目で 石綿含有分析調査を行うとありますが ① 費用は工事設計書（数量表）のどこの項目に当たりますか。 ② 石綿含有分析の調査は煙道で宜しいでしょうか。 ③ 工事中石綿の撤去、処分が必要な場合は別途請求で宜しいでしょうか。	① 誤記であり、石綿分析は必要ありません。工事着手前に市で事前に調査した資料を提供します。 ② ①のとおり誤記ですので、煙道に対する石綿分析も必要ありません。 ③ 石綿の撤去、処分費が別途必要な場合は協議の上精算の対象とします。
2. M-32 既存撤去図の機器表右下に※冷却塔のベース部は残置、防水処理施工とありますが防水処理は建築工事と考えて宜しいでしょうか。	2. 建築工事です。
3. M-9 換気機器表（給食室）単独工事 OAF-180に横線で消してあるように見えますが数量表P54に 2 台明記あります。どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	3. 内訳を正として下さい。