

様式 2

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名 業 務 名	石川県小松市團十郎芸術劇場うらら設備改修工事（建築）
開札予定日	令和 8 年 5 月 1 1 日（月）
提出年月日	令和 8 年 4 月 1 7 日（金）
質 問 事 項	回 答
<ul style="list-style-type: none"> ・外壁クラック補修において自動式低圧樹脂注入工法にて施工数量調査が 1291㎡の 4/25 として 207m となります。単位は㎡ではなく m ではないでしょうか。 ・ 1 F 曳山展示場吹抜部に足場組立時に既設吊下げ緞帳が障害になります。 吊下げ緞帳はどのように扱えばよいですか。 また、曳山は移動してもらえるのでしょうか。 ・ 施工開始日はいつからになりますか。 ・ 仮設事務所設置場所の指定はありますか。 ・ 1 F 小松駅前行政サービスセンターの間仕切りパーテーションが既存天井点検口に干渉します。どのように対応すればよいですか。 ・ 大ホール内部足場の数量があいません。どのように対応すればよいですか。 ・パーテーション工事にて下地鉄骨用あと施工アンカーは金属拡張糸 3 / 8 でよいですか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工数量調査は対象となる外壁面積で計上していません。 ・ 吊下げ緞帳は、足場施工のタイミングでの取外し・再取付にご協力ください。 曳山については、令和 8 年 5 月に移動予定です。 ・ 現場施工開始日は令和 8 年 1 2 月からとなりますが、現地調査時期については施設管理者との協議となります。 ・ 指定はありません。 ・ 既存天井点検口を移設してください。 ・ 変更協議対象と致します。 ・ 宜しいです。